

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года

ООО «Энерго защита» за 2022г
 Наименование сетевой организации

N п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	176
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	2
1.2	СН-1 (35 кВ), шт.	0
1.3	СН-2 (6 - 20 кВ), шт.	56
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	118
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaidd), час.	0,05852(0,0802 план)
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi), шт.	0,01705 (0,3823 план)
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Psaidd), час.	0,192
5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Psaifi), шт.	0,172

Гл.инженер



Краснов С.Г.